



Министерство образования РФ
Управление образования
администрации
Ленинск-Кузнецкого городского округа

**Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 37»**

«14» июля 2022 г.

№ 119
652519, Кемеровская область
г. Ленинск-Кузнецкий
ул. 7-е Ноября, № 1 «а»
тел.(38456) 3-92-82, 4-02-12
e-mail: school37lk@mail.ru

Государственному инспектору
г. Ленинска-Кузнецкого
по пожарному надзору
Е.В. Моисеевой

Уважаемая Елена Владимировна!

В ответ на представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 22 марта 2022 года № 38/25 довожу до вашего сведения, что установленные правонарушения будут устранены в срок

ОО	Количество нарушений	Перечень нарушений	Отметка об устранении нарушений ПБ (№ пункта – выполнено / не выполнено)	Информация о принятых мерах по устранению нарушений ПБ
МБОУ ООШ № 37	14	1) Не установлен приемно-контрольный прибор системы автоматической пожарной автоматики (мониторинг) в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, защищенным от несанкционированного доступа (прибор установлен в фойе на 2-ой этаж в коридоре)	выполнено	-
		2) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их	выполнено	-

		свободного открывания изнутри без ключа. Не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания		
		3) Не обеспечено беспрепятственное движение людей через двери запасных выходов (вторая половина двери не открывается начальные классы	До 01.08.2022	Заказана щеколда
		4) Не обеспечено наличие на противопожарных дверях и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж, приспособлений для самозакрывания	До 01.08.2022	Заказаны доводчики и пружины
		5) Не организована работа по техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности объекта (система вентиляции в столовой, музей)	выполнено	-
		6) Не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено	-
		7) Допущено размещение (установлено) на путях эвакуации различных изделий, оборудование и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации (в лаборатории химии)	выполнено	-
		8) Снята предусмотренная проектной документацией дверь входа в подвальное помещение (возле выхода №3), препятствующая распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	выполнено	-

		9) Не обеспечено установкой системой противопожарной защиты подвальное помещение	выполнено	-
		10) Не обеспечена безопасная эвакуации людей при пожаре через запасной выход с подвального помещения. Привести в исправное состояние лестничный марш на запасном выходе №3 (восстановить разрушенные ступеньки)	До 01.08.2022	Заказан цемент
		11) В помещении работника допущена эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции, по сгораемому основанию	выполнено	-
		12) Допущено использования подвального помещения для организации мастерской, а также для хранения оборудования, мебели	выполнено	-
		13) В подвальном помещении эксплуатируется удлинители, сетевые фильтры с видимыми нарушениями изоляции	выполнено	-
		14) Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа (кабинет труда)	выполнено	-

Директор



Сергеева

О.В.Сергеева